

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности по г.Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(наименование органа государственного надзора)

630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 1а, телефон: 226-92-66 E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 658/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №206»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

в лице директора Клеева Сергея Александровича

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору № 658
(наименование органа ГПН)

от « 04 » марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00мин. «21» марта 2016г. по 09ч. 00мин.
«24» марта 2016г.

проведена проверка *государственным инспектором г.Новосибирска по пожарному надзору
Хаванцевым Александром Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №206», ул. Выборная, 111/1*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ №206 Клеевым Сергеем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	---	---	---	--------------------------------

			сти	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В техническом этаже здания (подвальный этаж) демонтировать мастерскую, а также исключить хранение мебели и других предметов (мебель, строительные материалы и другие горючие материалы)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23 (б)	01.08.2016г.	
2.	Исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение туалета на третьем этаже здания, подвальный этаж здания, помещение рядом с эвакуационным выходом на первом этаже здания)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в)	01.08.2016г.	
3.	На путях эвакуации для отделки потолка в тамбурах эвакуационных выходов из бассейна, а также для отделки стен в коридоре второго этажа здания исключить применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2 (отделка потолка выполнена из деревянной рейки, отделка стен выполнена из стеновых панелей ДСП)	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2, СНиП 21-01-97* п.6.25*	01.08.2016г.	
4.	Кабинет музыки, расположенный на втором этаже здания оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2, НПБ 110-03 п.4, табл.3 п.38	01.08.2016г.	
5.	В поэтажном коридоре второго этажа здания демонтировать кладовую	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23 (к)	01.08.2016г.	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей), а также исключить загромождение путей эвакуации торговым оборудованием (в коридоре первого этажа здания размещено торговое оборудование (киоск) по продаже канцелярских товаров)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.33, п.36 (б)	01.08.2016г.	
7.	При эксплуатации эвакуационных путей обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.33, п.36 (а, б)	01.08.2016г.	

ных путей), а также исключить загромождение путей эвакуации различными материалами, оборудованием и другими предметами (в коридоре четвертого этажа здания размещена мебель, оборудование; выгорожено помещение, выполненное из металлического ограждения, препятствующее свободной эвакуации людей)			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2016г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г.Новосибирска по пожарному надзору
Хаванцев Александр Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» марта 2016г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

М.И.И.*

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2016г.